



**UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO CENTRAS“ (EGSC)**

Kaukysos g. 18, LT -11342 Vilnius
Lietuvos Respublika

Atitikties sertifikatas

Nr. LS801.B22002



**Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti
produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:**

Išduotas V. Vaičiulio individualiai įmonei,
P. Višinskio g. 9A, LT-44147 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys

įvadinis elektros apskaitos skydas

tipas (modelis)

IAS-X-Y(Z)

(X - nusako fazių skaičių: 1 - vienfazis skydas, 3 - trifazis skydas; Y - nusako apskaitos prietaisų skaičių: nuo 1 iki 10;
Z - jei skydas su matavimo transformatoriais, tuomet skliaustuose raidė T)

pagamintas

V. Vaičiulio individualioje įmonėje,
P. Višinskio g. 9A, LT-44147 Kaunas, Lietuvos Respublika

atitinka standarto (ų)

LST EN 62208:2012 (EN 62208:2011) ir LST EN 61439-5:2015+AC:2015 (EN 61439-5: 2015+AC:2015)
10.2.101 skyriaus reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:

EGSC 2022-02-24 gamybos sąlygų patikrinimo protokolu ir EGSC Bandymų centro bandymų protokolais:
2016-05-16 Nr. AFD.01.2577-16, 2019-03-22 Nr. AFD.01.2838-19.

Galioja iki: 2025-06-26

Išduotas: 2022-03-23

Direktorius



V. Keršys